令和8年度水質検査結果書　（白山浄水場(侍浜町地区)）

No.	項　目　名	区　分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目
1	一 般 細 菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大 腸 菌	健康関連	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下		0.004mg/l未満			0.004mg/l未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下		0.25mg/l			0.34mg/l							
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	健康関連	0.00005mg/l以下		0.000005mg/l未満			0.000005mg/l未満							
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下		0.06mg/l未満			0.06mg/l未満							
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下		0.003mg/l			0.001mg/l未満							
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.001mg/l			0.001mg/l未満							
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.007mg/l			0.001mg/l未満							
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下		0.003mg/l			0.001mg/l未満							
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下		0.008mg/l未満			0.008mg/l未満							
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	3.8mg/l	3.6mg/l	3.5mg/l	3.9mg/l	4.1mg/l	3.9mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下		72mg/l			76mg/l							
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下		100mg/l			107mg/l							
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジェオスミン	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.4mg/l	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l	0.2mg/l	0.2mg/l						
48	pH値	性状関連	5.8～8.6	8.0	8.1	8.2	8.0	8.1	8.1						
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満						
	残留塩素(現地)			0.40mg/l	0.40mg/l	0.40mg/l	0.40mg/l	0.40mg/l	0.40mg/l						
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書　（白山浄水場（小久慈町地区））

No.	項　目　名	区　分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目
1	一 般 細 菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大 腸 菌	健康関連	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下		0.004mg/l未満			0.004mg/l未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下		0.27mg/l			0.38mg/l							
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	健康関連	0.00005mg/l以下		0.000005mg/l未満			0.000005mg/l未満							
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下		0.06mg/l未満			0.06mg/l未満							
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下		0.001mg/l			0.001mg/l未満							
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.003mg/l			0.001mg/l未満							
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l			0.001mg/l未満							
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下		0.008mg/l未満			0.008mg/l未満							
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	3.7mg/l	3.6mg/l	3.5mg/l	3.9mg/l	4.0mg/l	3.8mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	性状関連	300mg/l以下		75mg/l			79mg/l							
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下		102mg/l			110mg/l							
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジェオスミン	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物（全有機炭素の量）	性状関連	3.0mg/l以下	0.3mg/l	0.2mg/l未満	0.2mg/l	0.2mg/l	0.2mg/l	0.3mg/l						
48	pH値	性状関連	5.8～8.6	7.9	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0						
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満						
	残留塩素（現地）			0.40mg/l	0.40mg/l	0.40mg/l	0.40mg/l	0.40mg/l	0.30mg/l						
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書　（田高ポンプ場（大川目町地区））

No.	項　目　名	区　分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目
1	一 般 細 菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大 腸 菌	健康関連	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下		0.004mg/l未満			0.004mg/l未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下		0.57mg/l			0.52mg/l							
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	健康関連	0.00005mg/l以下		0.000005mg/l未満			0.000005mg/l未満							
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下		0.06mg/l未満			0.06mg/l未満							
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下		0.001mg/l未満			0.003mg/l							
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.001mg/l未満			0.004mg/l							
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.001mg/l未満			0.011mg/l							
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下		0.001mg/l未満			0.004mg/l							
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下		0.008mg/l未満			0.008mg/l未満							
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	15mg/l	14mg/l	14mg/l	16mg/l	14mg/l	14mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	性状関連	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下		122mg/l			126mg/l							
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジェオスミン	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物（全有機炭素の量）	性状関連	3.0mg/l以下	0.2mg/l	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満						
48	pH値	性状関連	5.8～8.6	6.5	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6						
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満						
	残留塩素（現地）			0.45mg/l	0.45mg/l	0.45mg/l	0.45mg/l	0.45mg/l	0.45mg/l						
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)				0MPN/100ml			0MPN/100ml							
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)				0個/100ml			0個/100ml							
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書　（滝浄水場(大川目町滝地区)）

No.	項　目　名	区　分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目
1	一 般 細 菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大 腸 菌	健康関連	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下		0.004mg/l未満			0.004mg/l未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下		0.49mg/l			2.01mg/l							
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	健康関連	0.00005mg/l以下		0.000005mg/l未満			0.000005mg/l未満							
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下		0.06mg/l未満			0.06mg/l未満							
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.001mg/l未満			0.002mg/l							
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.001mg/l未満			0.004mg/l							
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下		0.001mg/l未満			0.002mg/l							
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下		0.008mg/l未満			0.008mg/l未満							
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	4.4mg/l	3.9mg/l	3.8mg/l	4.4mg/l	4.9mg/l	4.0mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下		77mg/l			93mg/l							
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下		107mg/l			150mg/l							
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジェオスミン	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満						
48	pH値	性状関連	5.8～8.6	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	7.9						
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満						
	残留塩素(現地)			0.50mg/l	0.40mg/l	0.50mg/l	0.40mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l						
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書　（下戸鎖浄水場(山根町下戸鎖地区)）

No.	項　目　名	区　分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目
1	一 般 細 菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大 腸 菌	健康関連	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下		0.004mg/l未満			0.004mg/l未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下		0.29mg/l			0.40mg/l							
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	健康関連	0.00005mg/l以下		0.000005mg/l未満			0.000005mg/l未満							
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下		0.06mg/l未満			0.06mg/l未満							
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下		0.001mg/l			0.001mg/l未満							
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.002mg/l			0.001mg/l未満							
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.005mg/l			0.001mg/l未満							
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l			0.001mg/l未満							
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下		0.008mg/l未満			0.008mg/l未満							
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	5.0mg/l	4.3mg/l	4.1mg/l	4.7mg/l	4.5mg/l	4.1mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下		99mg/l			97mg/l							
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下		124mg/l			136mg/l							
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジェオスミン	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.2mg/l	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.3mg/l	0.2mg/l						
48	pH値	性状関連	5.8～8.6	8.1	8.1	8.0	7.9	7.8	7.7						
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満						
	残留塩素(現地)			0.40mg/l	0.30mg/l	0.40mg/l	0.40mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l						
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書　（清水川浄水場(山形町川井地区)）

No.	項　目　名	区　分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目
1	一 般 細 菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大 腸 菌	健康関連	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下		0.004mg/l未満			0.004mg/l未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下		0.36mg/l			0.43mg/l							
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	健康関連	0.00005mg/l以下		0.000005mg/l未満			0.000005mg/l未満							
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下		0.06mg/l未満			0.06mg/l未満							
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l							
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.001mg/l			0.002mg/l							
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.001mg/l			0.005mg/l							
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下		0.001mg/l未満			0.002mg/l							
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下		0.008mg/l未満			0.008mg/l未満							
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	3.9mg/l	3.9mg/l	3.6mg/l	4.5mg/l	4.1mg/l	4.2mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジェオスミン	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満						
48	pH値	性状関連	5.8～8.6	8.0	7.9	8.0	7.8	7.4	7.4						
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満						
	残留塩素(現地)			0.30mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	0.20mg/l						
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書　清水川浄水場（山形町関・霜畑地区）

No.	項　目　名	区　分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目
1	一 般 細 菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大 腸 菌	健康関連	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下		0.004mg/l未満			0.004mg/l未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下		0.36mg/l			0.42mg/l							
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	健康関連	0.00005mg/l以下		0.000005mg/l未満			0.000005mg/l未満							
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下		0.06mg/l未満			0.06mg/l未満							
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l							
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.001mg/l			0.002mg/l							
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.001mg/l			0.005mg/l							
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下		0.001mg/l未満			0.002mg/l							
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下		0.008mg/l未満			0.008mg/l未満							
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	4.1mg/l	3.8mg/l	3.6mg/l	4.2mg/l	4.1mg/l	4.0mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	性状関連	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジェオスミン	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物（全有機炭素の量）	性状関連	3.0mg/l以下	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満						
48	pH値	性状関連	5.8～8.6	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9						
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満						
	残留塩素（現地）			0.50mg/l	0.40mg/l	0.50mg/l	0.50mg/l	0.50mg/l	0.50mg/l						
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書　（戸呂町浄水場(山形町戸呂町地区)）

No.	項　目　名	区　分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目
1	一 般 細 菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大 腸 菌	健康関連	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下		0.004mg/l未満			0.004mg/l未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下		0.22mg/l			0.20mg/l							
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	健康関連	0.00005mg/l以下		0.000005mg/l未満			0.000005mg/l未満							
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下		0.09mg/l			0.12mg/l							
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l							
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.001mg/l未満			0.003mg/l							
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.001mg/l未満			0.006mg/l							
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下		0.001mg/l未満			0.002mg/l							
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下		0.008mg/l未満			0.008mg/l未満							
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	4.2mg/l	4.1mg/l	4.0mg/l	4.5mg/l	4.2mg/l	4.1mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下		54mg/l			69mg/l							
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジェオスミン	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満						
48	pH値	性状関連	5.8～8.6	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0						
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満						
	残留塩素(現地)			0.20mg/l	0.20mg/l	0.20mg/l	0.20mg/l	0.20mg/l	0.20mg/l						
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書　（日野沢浄水場(山形町日野沢地区)）

No.	項　目　名	区　分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目
1	一 般 細 菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大 腸 菌	健康関連	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下		0.004mg/l未満			0.004mg/l未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下		0.92mg/l			0.95mg/l							
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	健康関連	0.00005mg/l以下		0.000005mg/l未満			0.000005mg/l未満							
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下		0.06mg/l未満			0.12mg/l							
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l							
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.002mg/l			0.002mg/l							
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.003mg/l			0.006mg/l							
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下		0.001mg/l未満			0.002mg/l							
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下		0.001mg/l			0.001mg/l							
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下		0.008mg/l未満			0.008mg/l未満							
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	4.8mg/l	4.9mg/l	4.8mg/l	5.4mg/l	4.9mg/l	5.2mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジェオスミン	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満						
48	pH値	性状関連	5.8～8.6	8.2	8.4	8.1	8.2	8.0	8.1						
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満						
	残留塩素(現地)			0.40mg/l	0.40mg/l	0.50mg/l	0.50mg/l	0.40mg/l	0.40mg/l						
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。

令和8年度水質検査結果書　（荷軽部浄水場(山形町荷軽部地区)）

No.	項　目　名	区　分	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目	9項目	全52項目	9項目	9項目	省略不可23項目+PFOS,PFOA	9項目
1	一 般 細 菌	健康関連	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大 腸 菌	健康関連	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下		0.002mg/l			0.002mg/l							
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下		0.004mg/l未満			0.004mg/l未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下		0.49mg/l			0.45mg/l							
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	健康関連	0.00005mg/l以下		0.000005mg/l未満			0.000005mg/l未満							
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下		0.06mg/l未満			0.06mg/l未満							
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l							
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l							
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.03mg/l以下		0.002mg/l未満			0.002mg/l未満							
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下		0.001mg/l未満			0.001mg/l未満							
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下		0.008mg/l未満			0.008mg/l未満							
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	5.7mg/l	5.6mg/l	5.6mg/l	6.0mg/l	5.3mg/l	5.6mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												
43	ジェオスミン	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												
47	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	3.0mg/l以下	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満	0.2mg/l未満						
48	pH値	性状関連	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2	7.6						
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	性状関連	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	性状関連	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	アンモニア性窒素		3mg/l以下(目安値)	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満	0.05mg/l未満						
	残留塩素(現地)			0.50mg/l	0.50mg/l	0.50mg/l	0.50mg/l	0.50mg/l	0.50mg/l						
原水	クリプト指標菌(大腸菌数)														
	クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)														
	クリプトスポリジウム・ジアルジア														

※ 原水に水質基準は適用されません。